

ガス系消火剤(ハロンを除く)データベース報告に必要な書類

No	作業名称		内容	例	工事 整備 の 区分	変更区分				様式			備考
						○: 変更なし ×: 変更有				4-1			
						容 器	容 器 弁	薬 劑 量	本 数	新規 報告	変更 報告	回収 報告	
1	新設		容器を新設		新設					○ 4-1-11			新設の報告・申請
2	増設		貯蔵量が増加する場合	既設へ窒素2本40m ³ を増やす場合 10本200m ³ +2本40m ³ =12本240m ³	増設(一部)						○ 4-1-21		増設分2本40m ³ の報告・申請、備考欄に 増設: 10本200m ³ +2本40m ³ =12本240m ³ と記入
3	撤 去 (回 収)	全体	容器を撤去(回収)する場合		撤去							○ 4-1-31	回収理由を報告の事
4		一部	貯蔵量が減少する場合	既設より窒素2本40m ³ を回収する場合 12本240m ³ -2本40m ³ =10本200m ³	撤去(一部)						○ 4-1-32		回収理由と回収分(減分)の報告、備考欄に 一部回収: 12本240m ³ -2本40m ³ =10本200m ³ と記入
		差異	撤去(回収)後薬剂量に差異があった場合								○ 4-1-33		

部は工事に該当。

添え字 4-1-21 は
記入例を示す。

部は手数料が必要。